

Отвод сточных вод из индивидуальных домовладений, а также величина санитарного разрыва до зданий в этих домовладениях от хозяйственных построек и сооружений, в том числе от туалетов (холодных уборных) с септиками (водонепроницаемыми выгребами), компостных площадок и ям, помойных и мусорных ям, навозохранилищ, вольеров для домашних животных, должны отвечать требованиям технических нормативных правовых актов к планировке и застройке районов усадебного жилищного строительства.



Указанные требования в пределах административных границ городских и сельских населенных пунктов (поселений) установлены в техническом кодексе установившейся практики ТКП 45-3.01-117-2008 «Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки», утвержденном приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28.11.2008 № 439.

*Автор: Позин Семён Григорьевич
Врач-гигиенист*

ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

Размещение сооружений водоотведения на приусадебных участках

В сельских населенных пунктах и районах существующей усадебной жилой застройки городов и поселков городского типа допускается

устройство локальных индивидуальных систем водоотведения в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.05.2012 № 48 (далее – СанПиН для канализации), а также техническим кодексом установившейся практики «Системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов. Правила проектирования» (ТКП 45-4.01-51-2007 (02250), утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 апреля 2007г. №87 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве».



При размещении вышеуказанных систем водоотведения должны учитываться сведения о близлежащих источниках водоснабжения, сооружениях очистки сточных вод.

Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до $1 \text{ м}^3/\text{сутки}$ допускается устройство люфт-клозетов или

водонепроницаемых выгребов с периодическим вывозом сточных вод на ближайшие сооружения очистки сточных вод. При этом, водонепроницаемые выгреба допускается применять в тех населенных пунктах, в которых имеются специализированные организации по вывозу и утилизации отходов.

При невозможности вывоза отходов из водонепроницаемых выгребов следует предусматривать типы туалетов с периодической выемкой отходов и их последующим компостированием (пудр-клозеты, бессмывные туалеты).

Санитарно-защитная зона от сооружений очистки сточных вод до обслуживаемого объекта должна быть установлена в соответствии с СанПиН для канализации в том числе:

для полей подземной фильтрации пропускной способностью до $15 \text{ м}^3/\text{сутки}$, аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила – не менее 15 м;

для фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров – не менее 25 м;

для выгребов, септиков – не менее 5 м;

для фильтрующих колодцев – не менее 8 м.

Согласно санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105, место расположения колодца должно быть удаленным не менее 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников химического или микробного загрязнения воды, к которым, наряду с другими сооружениями, относятся выгреба надворных туалетов и канализации.